OBLICZENIA TECHNICZNE

lp	tablica	Pi	kz	Ps	I	Ib	przewód	L	dU
		KW		KW	A	A	mm2	m	%
1	RK	10,0	0,8	8,0	38	40	5DY10	40	0,45