



## Gmina Kłomnice

ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice  
tel. +48 34 328 11 22 fax: +48 34 328 11 21  
NIP: 9492138802

adres www: [www.klomnice.pl](http://www.klomnice.pl)  
BIP: [www.bip.klomnice.pl](http://www.bip.klomnice.pl)  
e-mail: [ug@klomnice.pl](mailto:ug@klomnice.pl)

Kłomnice, dnia 19-06-2018

IZI-GK.6853.35.2018

W/20

**Biuro Projektowe  
Julita Wrzosek  
Oś. Piastowskie 52/1  
64-000 Kościan**

**Dotyczy: warunków technicznych projektowania i budowy przyłącza do sieci wodociągowej działki nr 517,518 w miejscowości Zdrowa.**

1. Budowa przyłącza wody do sieci wodociągowej wymaga opracowania i uzgodnienia projektu budowlanego.
2. W celu przyłączenia wody do w/w działek istnieje możliwość włączenia się biegnącej w poboczu ul. Kłomnickiej (droga gminna) sieci wodociągowej PCV o średnicy 150mm.
3. Wodomierz na połączeniu z siecią zewnętrzną powinien być umieszczony w budynku pompowni za zestawem pompowym w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą lub zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych.
4. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody – 90 m<sup>3</sup>/d.
5. Wykonanie przyłączy może nastąpić po dokonaniu pisemnego zgłoszenia do zarządcy sieci wodociągowej tj. gminy Kłomnice, do zgłoszenia należy dołączyć projekt zagospodarowania działki wraz z opisem technicznym instalacji i wymaganymi uzgodnieniami, opracowany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.
6. Po wykonaniu robót teren należy przywrócić do stanu poprzedniego.
7. Realizację budowy przyłączy zapewnia na własny koszt inwestor ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej.
8. Wykonawcą przyłącza winna być osoba lub firma posiadająca uprawnienia w zakresie budowy instalacji wodociągowej.
9. Do projektu budowlanego należy dołączyć akt własności ziemi.
10. Warunki odprowadzania ścieków z przelewu zbiorników retencyjnych oraz ścieków ze spustu zbiorników retencyjnych powstających z systematycznego mycia zbiorników zostaną określone w osobnym piśmie.
11. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia.

**Ponadto zobowiązuje się inwestora do przeprowadzenia inwentaryzacji geodezyjnej zabudowanych urządzeń podziemnych i dostarczenia jej do Urzędu Gminy Kłomnice pok. 207.**

REFERENT  
ds. opłat za wodę i ścieki  
*Miodary*  
Krzysztof Włodarczyk