

Częstochowa, dnia 2006.02.24

STAROSTWO POWIATOWE  
w Częstochowie  
POWIATOWY ZESPÓŁ UZGODNIENI  
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  
ul. Sobieskiego 9, tel.3229-178; 189  
42-200 CZĘSTOCHOWA

O P I N I A    NR 75/06

uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: Sieć wodociągowa z przyłączami

dla: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
"SONDA"

Adres: Nadrzeczna 57/59/12      42-200 Częstochowa

na zlecenie z dnia: 2006.02.17                      znak:

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 2006.02.17

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu położonego:

Adamów , ul.Rycerska    Gmina:Kłomnice

Uwagi i zalecenia:

[73]    GZG RG Cz-wa- uzgodniono.

[113] Zakład Energetyczny RD    Cz-wa Teren:

- uzgodniono pod warunkiem zachowania odległości poziomych i pionowych od naszych urządzeń wynikających z norm PN-E-05100 i N SEP-E-004 oraz norm branżowych.

W miejscach skrzyżowań na istniejących kablach elektroenergetycznych należy założyć rury osłonowe dwudzielne.

- uzgodniono pod warunkiem ,że prace w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z naszymi urządzeniami będą wykon.ręcznie i pod nadzorem Rejonu, o który wykonawca lub inwestor wystąpi do nas przed rozpoczęciem prac.
- w przypadku konieczności przebudowy naszych urządzeń należy wystąpić do RE Cz-wa Teren o określenie warunków przebudowy.  
Przed przystąpieniem do prac wykonawca lub inwestor winien potwierdzić aktualność uzbrojenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub Rejonie Energetycznym.

[57]    ŚZMiUW K-ce Oddział Cz-wa - uzgodniono.

[63] Wydz.Ochr.Środ.Rolnictwa i Leśnictwa - uzgodniono bez uwag.

[97] TP OT DUSiUD Myszków - w miejscach zbliżeń i skrzyżowań do urządzeń pozostających w eksploatacji DUSiUD Myszków zachować odległości pionowe i poziome lub zastosować ochronę urządzeń teletechnicznych przewidzianą

normą ZN-96/TPSA-004.

- w miejscach zbliżeń i skrzyżowań prace prowadzić ręcznie i pod nadzorem RT Myszków; w terminie nie krótszym niż 1 tydzień przed przystąpieniem do prac wykonawca zleci nadzór do DUSIUD Myszków.

[25] OGP GAZ SYSTEM Sp.z o.o. O/Świerklany - uzgodniono.

[3] Przewodniczący Zespołu:

=====

Przedłożony projekt został uzgodniony z zachowaniem w/w uwag oraz informacji zespołu dot. obowiązujących warunków do realizacji budowy.

Ark. mapy: 512.311: 151,152,153

Dokonano zapłaty opłaty skarbowej  
znakami opłaty skarbowej w wysok.zł: 6.50

Z up. STAROSTY

mgr inż. Marek Dwidziński  
Przewodniczący Zespołu Uzgodnień  
Dokumentacji Projektowej  
przy Staroszu Częstochowskim