



Nr obwodu		1g1	1g2	1g3	1k1
Przeznaczenie	Wyłqcznik	Gniazda wylqkowe	Gniazda wylqkowe	Gniazda wylqkowe	Gn. wylqkowe – zasilanie komputerów
Pomieszczenie	ochronny	14, 15	16, 18, 19	12, 21, 22, 23	14, 15, 22
Moc załnst.		Max. 2,0 kW	Max. 2,0 kW	Max. 2,0 kW	max. 1,2 kW

Projekt: Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
 w Rzerzqczycach ul. Skrzydlowska nr 91
 Inwestor: Urzqd Gminy w Kłomnicach
 ul. Strazacka 20, 42-270 Kłomnice
 Projektował: J. Kostrzanowski UAN-VIII-7342/156/94
 Sprawdził: S. Hamara TO-II-83861/18/76
 Opracował: G. Drelich UAN-VIII-7342/273/94

PAULA Zakład Projektowy
 Branża: elektryczna
 Skala: Data: 07.2004
 Nazwa rysunku: **Tablica "TO1" Parter**
Schemat ideowy