



P O M I E S Z C Z E N I A

- 1 – Garaz dwustanowiskowy OSP
- 2 – Kuchnia
- 3 – Magazyn sprzętu OSP
- 4 – W.C. OSP
- 5 – Szatnia, pomieszczenie socjalne OSP
- 6 – W.C. męski świetlicy
- 7 – W.C. damski świetlicy
- 8 – Zaplecze socjalne świetlicy
- 9 – Pomieszczenie porządkowe świetlicy
- 10 – Korytarz świetlicy
- 11 – Wiatrołap świetlicy
- 12 – Świetlica stowarzyskowa

O Z N A C Z E N I A :

- ☐ – Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-20 podwójne
- ☐ – Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-20 podwójne "DATA" komputerowe
- ☐ – Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-20
- ☐ – Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-40 podwójne
- ☐ – Gniazdo 3-fazowe Jn=16A 3L+N+PE, IP-54 z wyl. i blokadą
- ☐ – Gniazdo wtykowe teleinformatyczne RJ45
- ☐ – Gniazdo wtykowe telewizyjne RTV/SAT
- T1 – Tablica zasilająca
- BR – Puszka przyłączeniowa bramy rolowanej

Inwestor Urząd Gminy w Klomnicach 42-270 Klomnice, ul. Strazacka nr 20		Zakład Usług JK Projektowych ul. Kopernika 8a 42-200 Częstochowa jan.kostrzanowski@ustrazacka.pl, kostrzanowski@cc.com.pl	
Projektował inż. J. Kostrzanowski	08.2008	UAM-VIII-7342/156/94	08.2008
Sprawił inż. G. Drelich	08.2008	SLK/0605/P00E/04	08.2008
Przebieg projektu PROJEKT BUDOWLANY, BRANŻA ELEKTRYCZNA Świetlica stowarzyskowa wraz z zapleczem garaz dwustanowiskowy dla OSP w Zdrowej Zdrowa ul. Klomnicka nr 31, działki nr ewid. 286/1, 286/2 obręb Zdrowa k.m. 1		PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH I ZASILANIA URZĄDZEN	
Adres obiektu		Skala 1:100	Nr rysunku E-3
		Musi być przedłożone. Prawdopodobnie kopie rysunku w całości lub części wymagane za zgodą Projektanta 1/1	