



O Z N A C Z E N I A :

- - Złącze krzyżowe przewód okrągły - przewód okrągły stalowe ocynkowane
- ZK - Zaczek kontrolny, dwustrubowy w obudowie izolacyjnej
- U - Zaczek badarka - badarka i miejsce włączenia ewentualnych uzamów szpiłkowych
- - - - - Badarka stalowa ocynkowana 40x4 mm
- — — — — Druł stalowy ocynkowany \varnothing 8 mm prowadzony no uchwyłach klejonych (zwył poziomy)

Urząd Gminy w Klomnicach 42-270 Klomnica, ul. Strzaska nr 20		Zakład Usług Projekcyjnych ul. Kopernika 8a 42-200 Częstochowa <small>Instytut Inżynierów i Techników Polskich</small>	
Inwestor Adres Inwestora Projektant Sprawdził Projektant	42-270 Klomnica, ul. Strzaska nr 20 08.06.2008 mgr inż. J. Kostrzaniowski mgr inż. G. Drelich 08.2008	UMN-VIII-7342/1567/94 SJK/0605/P006/04 08.2008	Rok 1992 PLAN INSTALACJI ODGRZEWANEJ, UZIEMIEN OCHRONNYCH I POL. WYRÓWN.
Projekt Adres obiektu	Projekt Adres obiektu	Skala 1:100	Strona E-4 / 1