



Nr obrotu	Zasilanie tablicy "TZ"	Kontrola napięcia	ZK	K1	K2
Przeznaczenie	Zabezpieczenie ze złącza ZE szafka "TL"	Zabezpieczenie "TK" kotłowni	Zasilanie komputerów	Zasilanie komputerów	Zasilanie komputerów i sprzętu łączności
Pomieszczenie	max. 66,0 kW	przebieciowe kl. B+C	max. 6,9 kW	OSP pom. 5	OSP pom. 5
Moc zainstalow.	max. 66,0 kW	max. 6,9 kW	max. 1,2 kW	max. 0,8 kW	max. 0,8 kW
Urząd Gminy w Kłomnicach 42-207 Kłomnice, ul. Strazacka nr 20	Zakład Usług Projektowych ul. Kopernika 8a 42-200 Częstochowa e-mail: jan.kostrzanowski@neostrada.pl				
Projektował inz. J. Kostrzanowski	Przedmiot projektu PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA Świetlica środowiskowa wraz z zapleczem garaż dwustanowiskowy dla OSP w Zdrowej				
Sprawił inz. G. Drelich	Adres obiektu Zdrowa ul. Kłomnicka nr 31, działki nr ewid. 286/1, 286/2 obręb Zdrowa k.m. 1				
Skala % JK1-08-2008		Nazwa rysunku GŁÓWNA SCHEMAT ZASADNICZY		Nr rysunku E-5 1/4	
Wzrostanie praca zastrzeżona. Powielanie i udostępnianie tego rysunku w całości lub części wyłącznie za zgodą Projektanta.					