



SYSTEM SIECI TT

$P_i = 9,2 \text{ kW}$
 $K_j = 0,75$
 $P_o = 6,9 \text{ kW}$

Fe/Zn
 40x3mm
 max 10 Ohm

Zasilanie z tablicy głównej "TZ" obw. ZK Zabezpieczenie B20

Nr obwodu	ZK	KS	K0	KG	KP
Przeznaczenie	Zasilanie tablicy "TK" kotłownia	Gniazdo remontowe, podgrzewacz wody pom. 2 kotłownia	Oświetlenie ogólne pom. 1.5, 1.6 kotłownia	Gniazda wylukowe pom. 2 kotłownia	Zasilanie tablicy ster. kotła i pomp w pom. 2 kotłownia
Pomieszczenie	"TG" Główna	wody pom. 2 kotłownia	max 0,2 kW	max 2,0 kW	max 1,0 kW
Moc zainst.	max. 9,2 kW	6,0 kW			

Inwestor Urząd Gminy w Kłomnicach 42-207 Kłomnice, ul. Strazacka nr 20		Przedmiot projektu PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA Świetlica środowiskowa wraz z zapleczem garaz dwustanowiskowy dla OSP w Zdrowej Zdrowa ul. Kłomnicka nr 31, działki nr ewid. 286/1, 286/2 obręb Zdrowa k.m. 1		Nazwa rysunku TABLICA ZABEZPIECZEN "TK" KOTŁOWNIA SCHEMAT ZASADNICZY	
Projektował	inż. J. Kostrzanowski	Adres obiektu	Adres obiektu	Skala	Nr projektu
Sprawił	inż. G. Drelich	08.2008	08.2008	%	JK1-08-2008
					E-6 1/1
Wzrostła prosta zastrzeżona. Powielanie i udostępnianie tego rysunku w całości lub części wyłącznie za zgodą Projektanta.					