

Kłomnice, dnia 22.12.2009r.

L.dz. 3411/10.3/09

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego na „Budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego przy ulicy Południowej i ul. Księżej w miejscowości Kłomnice”

Pyt. 1

W projektach: Ul. Księża pkt. 5.5 napisane jest, że projektowana linię oświetleniową należy wykonać kablem typu 2xYAKY 1x25 oraz ul. Południowa pkt. 5.2 kablem typu 2xYAKY 1x16.

Minimum produkcyjne narzucone przez producenta wynosi 3 km na każdy z kabli.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę dwóch kabli o pojedynczych żyłach na kabel wielożyłowy YAKY 4x25 oraz YAKY 4x16?

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kabli typu YAKY 4x16;1kV i YAKY 4x25;1kV.

Wójt – mgr Adam Zając