



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Kłomnice, dnia 15.01.2010r.

L.dz. 3411/12.6/09

Wyjaśnienia treści SIWZ (4)

Dot. przetargu nieograniczonego na „Budowę oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach Adamowie i Rzerzęczycach Etap I”

1. Czy Zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo Zamówień Publicznych) z dnia 29.01.2004 rozdz. 2, Art. 30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga zastosowania w jednym zadaniu w ramach zaprojektowanego zakresu materiałowego rur i kształtek kamionkowych glazurowanych wyprodukowanych zgodnie z normą PN EN 295-1, wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na różnice tolerancji w wymiarach)

Odp. Rury kamionkowe glazurowane zgodnie z normą PN EN 295-1 powinny być wyprodukowane przez jednego producenta.

2. Czy Zamawiający zgodnie z ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004 rozdz. 2, Art. 30 opisując przedmiot zamówienia z pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga ze względu na istnienie wód gruntowych i konieczność utrzymania 100% szczelności kanału, żeby na w/w zadaniu rury i kształtki kamionkowe glazurowane, stosowane do budowy kanalizacji grawitacyjnej posiadały szczelność na złączach 2.4 bara, gwarantowaną poprzez Aprobatę Techniczną IBDiM. Aprobata Techniczna rozszerza zakres cech technicznych i jakościowych opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 Rozdz. 1 Art. 9.

Odp. Rury i kształtki kamionkowe glazurowane do wykonania kanałów sanitarnych metodą przecisku sterowanego z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych mają mieć szczelność 2.5 bara gwarantowaną przez aprobatę techniczną.

3. Czy zamawiający zgodnie z Ustawą z dnia 21.03.1986 (Dz.U. 2007r. Nr 19 poz 115 o drogach publicznych) Art. 39 p.3 lokalizując kanalizację sanitarną w pasie drogowym na bazie zezwolenia zarządcy drogi, opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych wymaga ze względu na wpływ obciążeń dynamicznych na stan techniczny nawierzchni dróg (zgodnie z normą PN-B-04500:1985 pkt 4.7), dopuszczenia do stosowania w ciągach komunikacyjnych rur i kształtek na bazie posiadania Aprobatach Technicznych IBDiM.

Odp. Materiały do kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ciągu dróg powiatowych dobrano z uwagi na wpływ obciążeń dynamicznych zaakceptowanych przez PZD w Częstochowie.

Wójt – mgr Adam Zając