Kłomnice, dnia 19.01.2010r.

L.dz. 3411/12.8/09

SPROSTOWANIE (6)

do Wyjaśnień treści SIWZ (4) L.dz. 3411/12.6/09 z dnia 15.01.2010r.

Dot. przetargu nieograniczonego na „Budowę oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach Adamowie i Rzerzęczycach Etap I”

Dotyczy pytania nr 2

Było:

Czy Zamawiający zgodnie z ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004 rozdz. 2, Art. 30 opisując przedmiot zamówienia z pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga ze względu na istnienie wód gruntowych i konieczność utrzymania 100% szczelności kanału, żeby na w/w zadaniu rury i kształtki kamionkowe glazurowane, stosowane do budowy kanalizacji grawitacyjnej posiadały szczelność na złączach 2.4 bara, gwarantowaną poprzez Aprobatę Techniczną IBDiM. Aprobata Techniczna rozszerza zakres cech technicznych i jakościowych opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 Rozdz. 1 Art. 9.

Odp. Rury i kształtki kamionkowe glazurowane do wykonania kanałów sanitarnych metodą przecisku sterowanego z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych maja mieć szczelność 2.5 bara gwarantowaną przez aprobatę techniczną.

Powinno być:

Czy Zamawiający zgodnie z ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004 rozdz. 2, Art. 30 opisując przedmiot zamówienia z pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga ze względu na istnienie wód gruntowych i konieczność utrzymania 100% szczelności kanału, żeby na w/w zadaniu rury i kształtki kamionkowe glazurowane, stosowane do budowy kanalizacji grawitacyjnej posiadały szczelność na złączach 2.4 bara, gwarantowaną poprzez Aprobatę Techniczną IBDiM. Aprobata Techniczna rozszerza zakres cech technicznych i jakościowych opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 Rozdz. 1 Art. 9.

Odp. Rury i kształtki kamionkowe glazurowane do wykonania kanałów sanitarnych metodą przecisku sterowanego z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych maja mieć szczelność 2.4 bara gwarantowaną przez aprobatę techniczną.

Wójt – mgr Adam Zając