



## ROZSTAW KĄTOWY KRÓĆCÓW



## RZUT DNA



## CHARAKTERYSTYKA UKŁADU POMPOWEGO

Ilość ścieków	l/s	2,0
Producent pomp		Jung Pumpen
Ilość pomp		2 szt.
Typ pomp		UAK25 /2 M
Wydajność pompy	l/s	3,7
Wysokość podnoszenia	m	14
Moc silnika	kW	2,1

## CHARAKTERYSTYKA PRZEPOMPOWNI

Rzędna terenu	Rt	235,00
Rzędna dna wlotu kanalizacji	Rk	231,61
Odległość wlotu kanal. od dna	Z	1250
Rzędna dna pompowni	Rd	230,36
Wys. pokrywy ponad terenem	X	300
Rzędna pokrywy pompowni	Rp	235,30
Wysokość pompowni	Hc	4940
Rzędna rurociągu tłocznego	Rtł	233,40
Głębokość rurociągu tłocznego	t	1600
Rzędna wody gruntowej	Rg	brak danych
Masa dodatkowego dociążenia	kg	-
Masa całkowita przepompowni	kg	2700
Pojemność całkowita pompowni	m <sup>3</sup>	5,13
Pojemność części retencyjnej	m <sup>3</sup>	1,24

Starostwo Powiatowe  
w Częstochowie

## WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI

Orurowanie- średnica/materiał	do	ø60,3 / stal nierdz.
Typ zaworu zwrotnego	ZZ	Kulowy, DN50, Jafar
Typ zaworu odcinającego	ZO	Zasuwa klin. DN50, Jafar
Wsporn. rurociągów z podestem	-	TAK
Kanał nawiewny/wywiewny	dw	PCV110
Długość wewn. kanału nawiew.	Ln	2000
Deflektor dla króćca dk	Ld	TAK
Drabina		TAK
Poręcze		TAK
Właz - stal nierdzewna		700x700

## TABELA KRÓĆCÓW

Oznac.	Przyłącze	Przeznaczenie króćca
DK	PCV200	Dopływ ścieków
DT	DN80	Rurociąg tłoczny ścieków
KN	PCV110	Kanał nawiewny
KW	PCV110	Kanał wywiewny
PK	PCV110	Przepust kablowy
PS	PCV110	Przepust do szafki sterowniczej

## POZIOMY STEROWANIA POMPAMI

Poziom alarmowy	E	100
Poziom włączenia pomp	D	100
Poziom włączenia 1-szej pompy	C	200
Poziom wyłączenia pompy	B	300
Poziom minimalny	A	200

## PRZEPOMPOWNIA P-3 KŁOMNICE ZESTAWIENIE

Data	12.2004
Skala	1:20

Opracował	BIURO TECHNICZNE "M.DRAZGA"
	ul. Łabędzia 48, 43-100 TYCHY, tel. 32/3264765

"HYDRO-SIEĆ" s.c.  
ul. Grudzińska 51, OPOLE

## PROJEKTANT

mgr inż. STANISŁAW WODZIŃSKI  
45-855 Opolo, ul. Zwycięstwa 2-4/88  
tel. 42 256 12 30  
Eduard Szewczyk  
upr. bud.-wod.-kan. 210/94/Op

Sprawdzający  
mgr inż. STANISŁAW WODZIŃSKI  
45-855 Opolo, ul. Zwycięstwa 2-4/88  
tel. 42 256 12 30  
- sieci sanitarna - 156/94/Op.  
- ochrona środowiska - 267/94/Op.

wg rys. płyty fundamentowej