WIDOK ZEWNĘTRZNY SZAFKI TA



WIDOK WEWNĘTRZNY SZAFKI TA



SCHEMAT IDEOWY TABLICY AMFITEATRU
Ps= 14kW



Dane Techniczne

Klasa ochronności	II
Znamionowe napięcie izolacji	500 V
Znamionowe napięcie pracy	400/230V 50Hz
Znamionowy prąd ciągły	400A
Stopień ochrony	IP44, IK10
Kategoria palności obudowy	FH 2-7
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Zgodność z normą	IEC 60439-1
Układ pracy sieci zasilającej	TN-C

UKŁAD SIECI TN-C

EL-LUX www.ellux-projekt.pl
BIURO PROJEKTOWE
UL.ŁUKASZEWICZA 52 ; 42-130 Szarlejka
tel. 695 192 625

Inwestor	Gmina Kłomnice Kłomnice ul.Strażacka 20				
Obiekt	Zagospodarowanie zdewastowanej przestrzeni publicznej w centrum Kłomnic tzw. Pasternik.				
Branża	Elektroenergetyczna Przebudowa istniejącej sieci napowietrznej nN				
Treść rys.	Schemat i widok szafki amfiteatru - TA				
	Imię i Nazwisko	Uprawnienia budowlane	Podpis	Faza:	Data:
				PW	2020.05
Projektant	Łukasz Trzepizur	upr. nr SLK/5283/POOE/14		Skala	Nr rys.